

Dhr. Luc Nelis
BALTA INDUSTRIES NV - AFDELING ITC
Kanegemstraat 15
8700 TIELT

votre message de	vos références	nos références PW/10248	date 2010-11-16
------------------	----------------	----------------------------	--------------------

Rapport de certification 10/10248
Modification of certification report 09/7016 dd. 2009-07-31

1. Description du revêtement de sol:

groupe de produits: Moquette touffetée - FR
100% polyamide
dossier textile (voile synthétique aiguilleté)

masse totale: 1550 g/m² - 1830 g/m²

épaisseur du velours: 3.5 mm - 4.2 mm

certificat de conformité : 0493-CPD-0037

2. Essais exécutés:

Classement suivant EN 13501-1 (2002)		
Classe	EN ISO 11925-2 ou CWFT (EN 14041 - 2004)	EN ISO 9239-1 (30 min.)
C _{fl}	E _{fl}	flux critique $\geq 4,5$ kW/m ²

3. Conclusion:

Compte tenu des modalités de la mise en exécution et des résultats d'essais, le revêtement de sol mentionné ci-dessus est classé

collé sur un substrat non-inflammable

C_{fl} - s1


Ce rapport comprend 2 pages et ne peut être reproduit que dans son intégralité. Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons.

Centexbel est reconnu en tant que 'notified body' 0493 pour la directive européenne sur les produits de construction et pour la directive européenne sur les moyens de protection personnels

CENTEXBEL GENT
Technologiepark 7
BE-9052 Zwijnaarde (Gent)
Tél. +32 9 220 41 51
Fax +32 9 220 49 55
e-mail gent@centexbel.be

CENTEXBEL BRUXELLES
Rue Montoyer 24-B2
BE-1000 Bruxelles
Tél. +32 2 287 08 30
Fax +32 2 230 68 15
e-mail brussel@centexbel.be

CENTEXBEL VERVIERS
Avenue du Parc 38
BE-4650 Herve (Chaineux)
Tél. +32 87 32 24 30
Fax +32 87 34 05 18
e-mail chaineux@centexbel.be



destinataire
Balta Industries nv - afdeling ITC

nos réf.
PW/10248

date
2010-11-16

numéro de page
2

Rapport de certification 10/10248

Les noms commerciaux de ce groupe de produits sont:

ALTONA UX
OPTIMA UX

Les résultats détaillés sont à retrouver dans les rapports suivants:

Centexbel: 74920 of 2010-08-10
Centexbel: 76367/B of 2010-10-29

Validité du certificat: 2015-08-10

Petra Wittevrongel
co-ordinateur de certification